

**Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, по объекту: \_\_\_\_\_**

п/п	Наименование вещества (показателя)	Единица измерения	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод)
1.	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	300
2.	БПК <sub>5</sub>	мг/дм <sup>3</sup>	300
3	Водородный показатель (рН)	единиц	6-9
4	Температура	С°	+40
5	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	10
6	Азот общий	мг/дм <sup>3</sup>	50
7	Нитриты	мг/дм <sup>3</sup>	0,08
8	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	40,0
9	Фосфор общий	мг/дм <sup>3</sup>	12
10	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	1000
11	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	1000
12	Фенолы (сумма)	мг/дм <sup>3</sup>	5
13	АПАВ	мг/дм <sup>3</sup>	10
14	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	5
15	Жиры	мг/дм <sup>3</sup>	50
16	Сульфиды	мг/дм <sup>3</sup>	1,5

Заказчик

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / ФИО

«\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г